

**TERMO - ISI**

Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.

FORM 2**İLK İŞLETMEYE ALMA İSTEĞİ YAPILAN ADRES VE BİLGİLER****İSTEĞİ YAPAN**

BAYI/SATICI :
İLGİLİ KİŞİ :
TEL/FAX :
CEP TELEFONU :

İSTEK YAPILAN

İŞLETME /BİNA ADI. :
İLGİLİ KİŞİ :
ADRES :
TEL/FAX :
CEP TELEFONU :

BU BÖLÜM MERKEZ SERVİS DEPARTMANI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**YÖNLENDİRİLEN SERVİS TEŞKİLATI**

FİRMA İSMİ :
YETKİLİ KİŞİ :
TEL/FAX :
CEP TELEFONU :

SONUÇ :

YETKİLİ SERVİS RAPOR NO :

AÇIKLAMALAR :

DİKKAT !

Bu form TERMO ISI SİST.SAN.TİC. A.Ş. Faks çekildiği tarihten itibaren brülörünüz 3 gün içerisinde işletmeye alınacaktır. Brülörünüzü işletmeye almak için gidildiğinde kontrol listesinde belirtilen maddelerde eksiklik görüldüğü takdirde, brülörünüz işletmeye alınmayacak ve servis meşgulliyeti ücreti 55 EURO + KDV tahsil edilecektir.

**ECOSTAR**

www.termo-heat.com

CERTLI Induflame

MERKEZ/Headquarter: Atatürk Cad. Samibey Sok. No:4 34843 Maltepe-İSTANBUL/TURKEY
Tel:(0216) 442 93 00(pbx) Fax: (0216) 370 45 03 - 352 37 75 e-mail: th@termo-heat.com
ŞUBE/Branch:7. Cad. 70. Sok. Murat Apt. No:2/5 Öveçler/Dikmen/ANKARA/TURKEY
Tel:(0312)472 38 95(2 hat) Fax: (0312) 472 38 97 e-mail: anadolu@termo-heat.com
FABRİKA/Factory:Türkgücü Köyü Yolu Kurtdere Mevkii Çorlu/TEKİRDAĞ/TURKEY
Tel: (0282) 685 44 80 (2 hat) Fax:(0282)685 42 09

**TERMO - ISI**

Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.

**TERMO ISI SİSTEMLERİ A.Ş. ECOSTAR SIVI YAKIT,GAZ YAKITLI SİSTEMLERİ
DEVREYE ALMA İSTEK FORMU****FORM 2****ÇALIŞTIRILACAK OLAN ÜRÜNLERE AİT BİLGİLER**

- 1.BRÜLÖR TİPİ :
2.KAZAN MARKASI :
3.KAZAN TİPİ :
4.KAZAN KAPASİTESİ :
5.GARANTİ KARTI VAR MI ?

KULLANILACAK YAKIT TÜRLERİ

6. FUEL-OİL : NO:4 NO:5 NO:6
7.MOTORİN : 7.1.LPG :
8.DOĞALGAZ :
9.ÇİFT YAKITLI :Fuel-oil/Gaz Motorin/Gaz

**SİSTEMDE OLMASI GEREKEN AKSESUARLAR VE YAPILMASI
GEREKEN İŞLEMLER**

- 10.ISITMA KAZANI VE TEK KADEMELİ BRÜLÖR İSE: KAZAN TERMOSTATI 1 ADET :
(KABLOLARI ÇEKİLMİŞ HALİYLE) KAZAN EM.TERMOS. 1 ADET :
11.ISITMA KAZANI VE ÇİFT KADEMELİ BRÜLÖR İSE: KAZAN TERMOSTATI 2 ADET:
(KABLOLARI ÇEKİLMİŞ HALİYLE) KAZAN EM. TERMOS. 1 ADET:
12.BRÜLÖR ANA BESLEME KABLOSU TRİFAZE OLARAK PANOYA GETİRİLDİ.
13.FUEL-OİL BRÜLÖRÜ İÇİN YAKIT HATTINA FİLTRE KONULDU/VARDI
14.FUEL-OİL BRÜLÖRÜ İÇİN Lt GÜNLÜK POT KONULDU/VARDI
15.GÜNLÜK POT DEPO ÜZERİNDE: TERMOMETRE VAR YOK
ISITICI VE PAN.VAR YOK
HAVALIK BOR.VAR YOK
16.GÜNLÜK POT DEPO DÖNÜŞÜNDE ÇEKVALF KONULDU/VARDI
17.BRÜLÖR ÖNCESİ REGÜLATÖR MARKASI ÇAPI.....
BRÜLÖRE GAZ GİRİŞ BASINCImbar
18.GAZ HATTI BRÜLÖRE BAĞLANDI-GAZ SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ YAPILDI
(ŞARTNAME MADDE 8'E GÖRE)
19.DOĞALGAZ GAZ AÇMA BELGESİ ALINDI (EGO-İGDAŞ-İZGAZ-BOTAŞ)
20.LPG GAZI TANKA DOLUMU YAPILDI,BUHARLAŞTIRICI ÇALIŞTIRILDI
BİRİNCİ KADEME REGÜLATÖRÜ AYARLANDI,İKİNCİ KADEME REGÜLATÖRÜNE
.....mbar GAZ VERİLDİ.ANA HAT KAÇAK KONTROLÜ YAPILDI

Termo 103/Ö.A/1613.04.2006/Rev.2



www.termo-heat.com



MERKEZ/Headquarter: Atatürk Cad. Samibey Sok. No:4 34843 Maltepe-İSTANBUL/TURKEY
Tel:(0216) 442 93 00(pbx) Fax: (0216) 370 45 03 - 352 37 75 e-mail: th@termo-heat.com
ŞUBE/Branch:7. Cad. 70. Sok. Murat Apt. No:2/5 Öveçler/Dikmen/ANKARA/TURKEY
Tel:(0312)472 38 95(2 hat) Fax: (0312) 472 38 97 e-mail: anadolu@termo-heat.com
FABRİKA/Factory:Türkgücü Köyü Yolu Kurtdere Mevkii Çorlu/TEKİRDAĞ/TURKEY
Tel: (0282) 685 44 80 (2 hat) Fax:(0282)685 42 09